

REUNIÓ SUBCOMISSIÓ INFRASTRUCTURES 20-09-23

Divendres, 20 de setembre de 2023, es va reunir la Subcomissió d'Infraestructures amb els sindicats representatius. Us informem dels punts aportats per la **USPAC** per tractar:

GENERALS

- Refredadores:
 - Es troben ja totes instal·lades?
 - *Ens informen que estan totes subministrades i les pendents d'instal·lar es troben en fase de canvi. La segona entrega de refredadores no arribarà fins 2025.*
 - Als vestuaris a l'estiu s'arriba a temperatures de fins 38º.
 - *S'està aportant aire i treien humitat, s'intenta solucionar, però molt no es pot fer.*
- Dipòsit de substàncies. Com es troba? Data de posada en funcionament?
 - *Està en període de prova, finalment s'ha començat a la Metropolitana de Barcelona, no a la RPMN.*
- Manca de seguretat a les portes d'accés de personal. S'ha trobat alguna solució?
 - *Es van canviant poc a poc. Insisteixen que la gran majoria de portes es trenquen per mal ús.*
- Pàrquing de vehicles policials aparcats a la via pública junt les voreres. Estudiar algun sistema per poder separar els vehicles dels ciutadans.
 - *No es pot fer res a via pública.*
- Marquesines o algun sistema semblant per poder cobrir els vehicles del fred i la calor. S'ha trobat alguna solució?
 - *No hi ha previsió, hi ha idees però per ara res més.*
- Canvi de càmeres a digital
 - *Estan finalitzant Camp de Tarragona i es començarà Terres d'Ebre.*
- Ampliació de vestuaris de comissaries
 - *S'està fent un estudi.*

Regió Policial Central

- ABP Manresa
 - Obres a la UTPC de Manresa. Data d'inici de les obres? Ha sortit ja la licitació?



- *Ja està la licitació, esperen a finals d'octubre tenir feta la coordinació empresarial. Esperen tenir-ho actiu al febrer.*
- OAC de Manresa
 - *Els treballs duraran 7 mesos i la previsió d'apertura serà a l'abril del 2024.*
- ABP Vic.
 - No hi ha tanca d'accés al pàrquing de vehicles policials, només està la porta d'entrada, ja tenim solució?
 - *S'està treballant en el tancament, hi ha una cessió de l'ajuntament que estan intentant solucionar. Per 2024.*
- Moià
 - *Ja s'ha finalitzat i en breu es començarà a fer servir totes les instal·lacions.*
- ABP Igualada
 - Porta d'accés a l'OAC autoritzada. Previsió d'instal·lació?
 - *Es farà.*
 - Instal·lació de càmeres a l'armer i búnquer.
 - *S'està implementant poc a poc.*
 - Barrera d'accés al pàrquing contínuament espatllada. Necessita un canvi urgent.
 - *No tenen coneixement, insistim que s'avaría molt.*

Regió Policial Metropolitana de Barcelona

- ABP Ciutat Vella. Ascensor trencat i l'altre falla sovint. Porta lateral espatllada i els ciutadans poden accedir dins les dependències, entre d'altres.
 - *Ens informen que s'ha fet la renovació dels ascensors.*
- ABP Sant Martí.
 - *El preu s'ha disparat i l'executiu està previst entregar al novembre. S'està intentant reduir costos.*
 - *El canvi de personal de Sant Martí s'espera fer el gener aproximadament.*
- ABP Gràcia
 - *S'ha de canviar els dos ascensors perquè comparteixen la placa electrònica, es farà l'any vinent.*
 - *La porta d'accés al pàrquing s'ha de canviar una peça (pendent d'arribar).*

Regió Policial Metropolitana Sud

- Vestidors Sitges
 - *Es modificarà la distribució de taquilles.*



- ABP d'Hospitalet de Llobregat
 - Tanca d'accés de vehicles curta.
 - *Es canviarà i es posarà una corredissa.*
 - Porta d'accés de ciutadans.
 - *Es va posar una porta nova però un ciutadà la va tornar a trencar.*
- Aeroport del Prat
 - Ens comuniquen que ja s'ha signat el conveni de l'Aeroport del Prat. Dades aproximades del trasllat?
 - *El trasllat es farà el 2024, s'està millorant la seguretat perimetral.*
- Sala de comandament de Sant Feliu de Llobregat
 - Manca d'il·luminació. Són pocs fluorescents i poc potents. Previsió de canvi a led?
 - *S'ha comprovat i la il·luminació és correcta.*
 - Incendi:
 - *Ens informen que va ser un sobreescalfament de les bateries del SAI. La llum es va restablir ràpid, s'està acabant de netejar, l'alarma de temperatura va funcionar però des de peixera es va apagar. Bombers va entrar en aigua i s'està mirant perquè. S'està tramitant que personal de peixera faci les gestions amb manteniment, per comprovar si realment hi ha foc. Són conscients que hi va haver errades i es treballarà per solucionar-ho.*

Regió Policial Alt Pirineu i Aran

- La Seu d'Urgell. Com va el trasllat dels efectius a l'altre edifici? Previsió?
- Puigcerdà:
 - Habilitar una zona per la marihuana, fa un any aproximadament que hi ha una tona al pàrquing.
 - Manca d'espai al menjador, és molt petit. Abans anaven a un despatx de la planta 0, ara han posat suport, cap d'OAC i el Cap de Torn Regional.
 - Només hi ha un ordinador a l'OAC i no tenen ordinadors per picar minuts.
 - Manca de finestres en diversos despatxos.
 - Manca d'espai al vestuari de dones.
 - Custòdia, no té o no funciona la ventilació.

De tots aquests punts NO ens han actualitzat informació.

- Sort. Estat de les obres d'ampliació de vestuari de dones i canvi d'ubicació de despatx de Cap de Torn i "briefing". En quin estat es troba?
 - *Al 2023 s'ampliarà mòduls.*



Regió Policial Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

- ABP Salou
 - Ampliació de vestuaris Salou. En quin punt es troba? S'ha fet diverses propostes i encara no hi ha res.
Es troba en licitació.
 - Manca d'il·luminació. Sobretot a ARRO, galeria de tir i zona de planta 0. Quan està previst solucionar aquesta incidència?
Es va contestar a l'anterior reunió. No hi ha novetats.
- CD L'Ametlla de Mar
 - *Els problemes amb la climatització s'està mirant de solucionar i esperen que l'estiu vinent estigui en funcionament.*
 - *Càmeres perimetrals: Iniciaràn el canvi de càmeres a digitals a la RPTE en quan acabin amb la RPCT.*
- CD Torredembarra: Estat de les obres i previsió data entrega?
 - *La façana està acabada i les instal·lacions interiors ja s'estan acabant també, van amb retard.*

Regió Policial Girona

- Compliment del requeriment d'inspecció de treball de les escales de La Bisbal.
 - *La solució que tenien l'estructura de l'edifici no ho permet i s'està treballant amb un altre projecte i s'haurà d'enderrocar l'escala.*
- Les escales de Sant Feliu de Guíxols hi ha previsió d'arreglar-les?
 - *Per ara s'arreglarà baranes i il·luminació.*
- Ampliació vestuari de Banyoles. Cada vegada tenen menys espai. Com es troba?
 - *Al 2023 s'ampliarà mòduls.*
- Comissaria de La Jonquera. S'entregarà a final del 2023 com estava previst?
 - *Es finalitzarà al febrer aproximadament.*
- Ja s'ha començat a fer tancament perimetral de l'Escala que va caure. Es farà efectiu a la resta de comissaries?
 - *La tanca que han posat no és la correcta i l'han de canviar. Els han dit que la que han posat la deixin fins que no posin la correcta.*

Regió Policial Metropolitana de Nord

- ABP Cerdanyola:
 - No ens van actualitzar la informació sobre l'ABP de Cerdanyola.



Regió Policial Ponent

- Problemes d'espai de vestuari i OAC generalitzat. Cal solució immediata.
 - *S'està fent un estudi...*
- ABP Mollerussa. Continua la previsió d'inicis de 2024?
 - *Ens informen que es troben en tràmits amb l'ajuntament i en breu s'entregarà l'executiu. Finalització aproximada al juny del 2025.*
- ABP Segrià.
 - Informació sobre la notícia que va dir el conseller d'una nova comissaria.
 - *No se sap res.*
 - Ampliació de vestuaris?
 - *S'intentarà al 2024 però no ho veuen molt viable.*
 - Per quan la reforma de l'espai de la SRC de Lleida?
 - *Està parat.*
- CD Ponts: Com es troba el projecte per fer la finestra del menjador per la part de darrera? Previsió de data?
 - *No es farà la finestra al menjador ni a la part de darrera.*
 - Tàrrega: Manca de locutori, vestuari de dones no hi ha espai.
 - *El projecte de redistribució interior està fet i s'executarà al 2023.*
- Balaguer
 - Manca de locutoris a l'OAC.
 - *El projecte de redistribució interior està fet i s'executarà al 2023 o inici del 2024.*
 - Pàrquing inundable. Hi ha dos bombes, però a la que una s'espantilla que és sovint, s'inunda tot. Hi ha solució?
 - *Ens informen que a Balaguer no hi ha bombes i no s'inunda. Insistim que aquesta és la informació que tenim. Després de comprovar-ho i veure que sí s'inunda ens posarem en contacte amb el Departament per confirmar-ho.*

Qualsevol queixa, dubte o aclariment el podeu traslladar via el vostre delegat/da de referència o al correu electrònic riscoslaborals@uspac.cat i li donarem el tràmit que pertoqui.

USPAC, L'ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 26 de setembre de 2023

